

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРШИНО-ТЕЙСКИЙ ПОССОВЕТ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
ТӰӰ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧӰБИ
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПӰДИСТӰН
УСТАӰӰПФ - ПАСТАЛ

ИНН 19050088010Т
КПП 190501001
ОКАТО 95208569000
ОГРН 1061902002810
655731, пгт. Вершина Теи,
ул. Набережная, 9
тел. 8 (39045) 9-56-53

24.01 2019г. № 99

Председателю Правления
«Региональной общественной
организации «Центр развития
общественного мнения и защиты
права Республики Хакасия»»
А.А. Федчишину

Уважаемый Андрей Андреевич!

По Вашему запросу №322 от 14.01.2019г Администрация Вершино-Тейского поссовета провела комиссионный осмотр придомовых территорий домов № 19, 23, а так же крыши котельной гостиницы «Аян». В процессе осмотра следов зольных выбросов не обнаружено. По вопросу правомерности размещения данной котельной в поселке: поясняем, что согласно СНиП II-35-76"Котельные установки. Нормы проектирования" и "Указания по проектированию котельных установок" (СН 350-66) п. 1.7. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м. по вертикали.

В 2016 году прокуратурой Аскизского района по жалобе жителей рп. Вершина Теи была проведена выездная проверка, нарушений выявлено не было.

Директору гостиницы «Аян» было отправлено претензионное письмо с рекомендациями устранения задымленности. В ответ получено письмо, об увеличении длины дымовой трубы на четыре колена, которые установлены в настоящее время.

Приложение:

- Сертификат соответствия № ТС RUC-RU.AB 24.B.02135
- Декларация о соответствии котлов на твердом топливе № ТС RU C-RU.AB 24.B.01462

Глава Вершино-Тейского поссовета



Г.Н. Елистратова

Исп. Завертяев А.В
8(39045)9-56-53