

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРШИНО-ТЕЙСКИЙ ПОССОВЕТ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
ТӰӰ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧӰБИ
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПӰДӰСТӰН
УСТАӰӰПФ - ПАСТАЛ

ИНН 1905008801
КПП 190501001
ОКАТО 95208569000
ОГРН 1061902002810
655731, пгт. Вершина Теи,
ул. Набережная, 9
тел. 8 (39045) 9-56-52

от «31» 01 2019г. № 130

Председателю Правления
Цетра развития общественного
Контроля и защиты права
Республики Хакасия
А.А.Федчишину

Уважаемый Андрей Андреевич!

Администрация Вершино-Тейского поссовета на Ваше письмо № 321 от 14.01.2019г сообщает: специалистами фонда капитального ремонта проведены работы по установке дополнительного циркуляционного насоса в систему отопления по адресам: Республика Хакасия, Аскизский район, рп Вершина Теи, ул. Рудничная № 6, ул. Рудничная № 8. А также произведена очистка фильтра системы отопления по вышеуказанным адресам.

В администрацию Вершино-Тейского поссовета поступала жалоба от собственника жилого помещения, расположенного по адресу: рп Вершина Теи, ул. Рудничная, 8-7.

В присутствии представителя МУП «Абагаз», пирометром произведен осмотр жилого помещения, расположенного по адресу: рп Вершина Теи, ул. Рудничная, 8-7. Радиаторы отопления имеются во всех комнатах, оконные блоки деревянные. В блоках имеются щели. Температурный режим отопительных приборов составлял 50 °С.

В связи с низким температурным режимом в вышеуказанном помещении необходимо произвести утепление оконных блоков.

На данный момент в администрацию жалоб от жителей вышеуказанных адресов не поступало.



Глава Вершино-Тейского поссовета

Г.Н. Елистратова

Исп.: Е.П.Свентитская
Тел.: 8(39045) 9-56-53